钦州市平陆运河沿线历史街区环境综合改造提升项目（一期）A 标段-粮食局、供销社改造工程（3 号楼电梯采购安装）需求表

3#楼无障碍电梯、货梯

一、技术参数要求				
序号	**名称**	**品牌型号**	**数量**	**技术参数及性能（配置）要求**
1	无机房货梯 L3	日立、通力、迅达、奥的斯或同等及以上档次品牌型号	1 台	**一、基本要求** 1.额定载重量：3000KG； 2.层/站/门：3 层 3 站 4 门（贯通门，1 层前后开门）； 3.额定速度：1.0 米/秒； 4.轿厢尺寸宽×深×高：由电梯厂家根据现场井道实际尺寸优化确定; 5.井道净空尺寸宽×深：3000mm×4000mm 6.顶层净高：5300mm; 7.底坑净深：1700mm； 8.提升高度：9.8 米； 9.开门尺寸宽×高：1500mm×2300mm，由电梯厂家根据现场井道实际尺寸优化确定； 10.开门方式：中分/旁开，由电梯厂家根据现场井道实际尺寸优化确定； 11.机房类型：无机房； 12.控制方式：单控； 13.供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 注：以上电梯土建尺寸实际以现场勘测尺寸为准，电梯轿厢尺寸以最终双方图纸确认为准。 **二、技术要求** ▲1、控制系统：采用双 32 位先进交流变频调压调速系统，采用 32 位数字智能化、模块化微机控制系统，脉冲串行通讯系统。控制柜必须是响应产品原厂原品牌生产。 ▲2、变频系统：交流变频变压矢量调速（VVVF）系统，必须是响应产品原厂原品牌生产。 ▲3、曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机，绝缘等级为 F 级，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失效。曳引机必须是响应产品原厂原品牌生产。

				▲4、门机系统：永磁传动门机，使用 32 位微机控制。门机必须是响应产品原厂原品牌生产。 5、门保护系统：光幕保护装置功能，要求该装置的有足够光束数交叉形成保护光幕。 6、通讯方式：高频脉冲变压器串行通讯技术。工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号； 7、轿厢意外移动保护装置：在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动，电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置； ▲8、主要部件要求：驱动主机、控制柜、上行超速保护装置、安全钳、限速器、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌、同制造商设计和制造，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。投标时需提供注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单；需提供电梯整梯型式试验证书及报告复印件。 **三、轿厢装潢** 1、轿厢 （1）轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢； （2）轿顶：不锈钢吊顶； （3）轿厢地面：花纹钢板； （4）轿门地坎：硬质铝合金型材。 2、梯厅层门装潢： （1）层门：层层 304 发纹不锈钢； （2）门套：层层 304 发纹不锈钢小门套； 3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱： （1）轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，点阵（或段码）显示，层站和运行方向显示； （2）厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，点阵（或段码）显示，层站和运行方向显示。 4、扶手：后壁。 5、配置残疾人操纵箱 **四、功能要求** 1）全集选控制运行功能 2）轿顶检修操作功能

				3）机房调试操作功能 4）层高自测定功能 5）轿内慢速运行功能 6）超速电气保护功能 7）电动机空转保护功能 8）故障自动检测功能 9）待机定期自检功能 10）同步电机磁极码测试功能 11）故障低速自救运行功能 12）抗电磁干扰功能 13）超速机械保护功能 14）电动机过载（热）保护功能 15）故障自动存储功能 16）抱闸动作双安全检测功能 17）位置异常自动校正功能 18）轿厢对讲机通讯功能 19）底坑对讲机通讯功能 20）轿顶对讲机通讯功能 21）电梯服务支援系统 22）警铃报警功能 23）超载保护功能 24）开门异常自动选层功能 25）开门时间自动控制功能 26）运行次数显示功能 27）厅外检修显示功能 28）满载直驶运行功能 29）超载报警功能 30）开关门时间超常保护功能 31）开门时间自动调整功能

				32）光幕保护功能 33）轿内超载指示功能 34）消防迫降功能 35）停电应急照明功能 36）泊梯功能 37）起动补偿功能 38）轿内照明自动控制功能 39）召唤按钮粘死检出处理功能 40）厅轿门旁路检测功能 41）专用运行功能 42）无呼自返基站功能 43）门停止运行功能 44）反向内指令自动消除功能 45）轿内通风自动控制功能 46）高效运行控制功能 **五、附属工程** 1）机房预埋孔洞回填 2）机房钢丝绳孔洞挡水 3）底坑缓冲器墩浇筑 4）各层层门大门套、门槛石 5）所有孔洞开凿修补 6）无线对讲（含主机） 7）电梯安装所需的土建整改 8）电梯机房总电箱到控制柜电缆线

3#自动扶梯

一、技术参数要求				
序号	名称	品牌型号	数量	技术参数及性能（配置）要求
1	自动扶梯	日立、通力、迅达、奥的斯或同等及以上档次品牌型号	4台（室内、室外各2台）	**一、基本要求** 1.停站层：1~2F； 2.提升高度：5000mm； 3.额定速度：0.5m/s 4.倾角：35°； 5.梯级宽度：1000mm： 6.使用环境：室内/室外； 7.水平跨距：12800mm 8.水平梯级：2级； 9.布置方式：上下平行，并列； 10.操作方式：钥匙开关操作，可反转； 注：以上扶梯土建尺寸实际以现场勘测尺寸为准 **二、技术要求** 1、控制方式：微电脑控制。 2、驱动系统：高效蜗轮蜗杆主机。 ▲3、运行模式：变频节能运行（无人时低速运行） 4、电源：动力电源三相五线制380V，50HZ；照明电源220V，50HZ。电源电压波动在±7%之内。 ▲5、主要部件要求：驱动主机、控制柜必须为投标产品同品牌、同制造商设计和制造，不接受外购和代工生产（贴牌生产）的产品。投标时需提供注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单；需提供扶梯整梯型式试验证书及报告复印件。 **三、扶梯装饰** 1、护壁板：无色透明玻璃 2、扶手带颜色：黑色 3、内外盖板：发纹不锈钢 4、围裙板：喷涂钢板 5、梯级：铝合金梯级带三边黄色边框 6、楼层板、踏板、踢板：铝合金 **四、功能要求** 1、梯级链安全保护

				2、驱动链安全装置 3、断、错相保护 4、梳齿板安全装置 5、扶手带入口保护 6、梯级下陷安全保护 7、扶手带速度监控 8、梯级缺失保护 9、楼层板安全保护 10、制动器释放监测装置 11、电动机过热保护 12、裙板防护(毛刷) 13、超速、欠速安全保护、非操作逆转保护 14、紧急停止按钮 15、欠相、反相电机过流保护 16、控制柜重要器件监控 17、制动距离过长检测 18、静电防护 19、双向运行 20、检修运行 21、故障报警 22、故障记录

报价要求：本采购为新电梯采购、安装、调试，投标报价为交钥匙价格，包括但不限于：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括安装费用【含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、报装费、环境措施费、成品保护费、铺设电梯五方通话电线（按招标人指定位置布设，确保实现五方通话功能）等】；

（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；

（7）土建整改费（配合总包安装部分井道隔音板）；

（8）质保期内年检费；

（9）投标标价已经包含所有的安全文明措施费、垃圾清理、外运、配合总包手续、资料等费用。

（10）凡现有土建图纸未涵盖（含已涵盖但不适用）且为确保设备正常安装、达到使用功能所必需的前置条件（包括配件、改造、基建、线路等），均由中标单位负责实施并承担相应费用。因中标单位方案漏项导致设备无法正常安装或达不到使用功能的，由中标单位无偿补充完善，并承担由此造成的工期延误及费用责任。

正/副本

报 价 文 件

报价人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

联系电话：

日期：年月日

报价函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据钦州市平陆运河沿线历史街区环境综合改造提升项目（一期）A 标段-粮食局、供销社改造工程（3 号楼电梯采购安装）（项目编号：YZLQZ2026-G1-024-QNQT），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表报价人（报价单位名称），提交下述文件正本一份、副本二份。

一、报价表

二、法定代表人授权委托书

三、营业执照副本复印件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按货物需求一览表和报价表，总报价（人民币大写：　　）元（￥　　）。

2、遵照询价邀请函的规定。

3、本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为。

7、同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1） 提供虚假材料谋取询价采购成交的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话：_____

传真：_____

开户名称：

开户银行：

帐　　号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价人盖公章：

报价日期：

注:本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。

一、报价表（格式）

项号	标的名称	品牌、型号、功能、技术参数/服务要求	单位	数量①	单价(元)②	单项合价（元）③=①×②	备注
1							
…							
N							
合计							
总报价（人民币大写）：　　（￥　　元）							

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

注:1、本表仅供参考，具体由报价人就所报项目内容具体修改填写。

二、法定代表人授权委托书（格式）

云之龙咨询集团有限公司：

本授权书声明：注册于（报价单位全称）的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（钦州市平陆运河沿线历史街区环境综合改造提升项目（一期）A 标段-粮食局、供销社改造工程（3 号楼电梯采购安装））（项目编号：YZLQZ2026-G1-024-QNQT）的报价、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托单位：　　（公章）　　法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：年月日

附：　委托代理人工作单位：　　职务：

身份证号码：　　性别：　　年龄：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据受权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

三、报价人营业执照副本复印件

四、针对本项目的建议或意见（如有，格式自拟）